

ESYLUX GmbH | Post Box 1834 | 22908 Ahrensburg

To whom it may concern

ESYLUX GmbH  
An der Strusbek 40  
22926 Ahrensburg | Germany

tlf.: +49 (0)4102 88880-0

info@esylux.com  
www.esylux.comManaging Directors:  
Marek Peters  
Helmi KremserBusiness register Lübeck District Court  
HRB 69 43 HL  
VAT: DE 249 684 359

your contact person	our e-mail	tlf.:	date	page
Olaf Riebenstein	olaf.rienstein@esylux.com	+49 (0)4102 88880-4200	10/5/2020	1/1

UniCredit – HypoVereinsbank  
IBAN: DE34 2003 0000 0016 1750 36  
BIC: HYVEDEMM300Hamburg Commercial Bank  
IBAN: DE84 2105 0000 1001 3496 18  
BIC: HSHNDEHHXXXDeutsche Bank  
IBAN: DE07 2007 0000 0308 0066 00  
BIC: DEUTDEHHXXXKieler Volksbank eG  
IBAN: DE51 2109 0007 0010 3928 07  
BIC/SWIFT: GENODEF1KIL**Ledningsbeskyttelseskontakt 10 A/16 A og maksimal konstant belastning**

I installationsvejledningen til vores bevægelsessensorer og tilstedeværelsessensorer kræves der en 10 A ledningsbeskyttelsesafbryder for at begrænse den maksimale kontinuerlige strøm gennem sensorerne.

Hvis installatøren udfører installationen på en sådan måde, at der under drift og i tilfælde af fejl garanteres en maksimal kontinuerlig strøm på 10 A ( $2300 \text{ W}/\cos \phi = 1$ ), kan der i stedet for 10 A-ledningsbeskyttelsesafbryderen anvendes en 16 A-ledningsbeskyttelsesafbryder.

Med venlig hilsen  
ESYLUX GmbH

Stedfortrædende

Stedfortrædende  
Dr. Marc-Oliver von Maydell  
EngineeringStedfortrædende  
Olaf Riebenstein  
Series Production